



5 - 2135



АКТ № 2135/23

О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ

(для первичных и периодических проверок индивидуальных жилых домов; при установке, замене газоиспользующего оборудования)

г. Самара, обл. 10 августа 2023 г.

Комиссия в составе: Представитель заказчика (отв. за газовое хозяйство): И.О. Федоркина

Представитель (ли) организации ВДПО: И.О. отв. за газовое хозяйство, № приказа Ф.И.О. Мастер по трубопроводным работам Трубецких И.И.

Периодичность проверки технического состояния вентиляционных каналов в помещениях кухни

указать наименование объекта, назначение задания, этажность, строящиеся/эксплуатируемое помещения, в которых проводится проверка от газоиспользующих приборов

по адресу: ул. Редькинская д. 19

цель проверки: на пригодность к эксплуатации

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

Table with 8 columns: № п/п, Тип канала (вент/дым), Материал канала, Сечение или диаметр канала (мм), Газоиспользующее оборудование или помещение, Состояние канала (очищен/не очищен), Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям, Состояние оголовка. Contains handwritten entries for kitchen ventilation channels.

Приточная вентиляция отсутствует

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов

(обеспечена/не обеспечена, указать величину, см., если не обеспечена, указать помещения)

В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см и лючки для чистки

(если отсутствуют, указать помещения)

Все дымовые каналы обособленные и плотные, за исключением

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям \_\_\_\_\_  
(если имеются нарушения, указать)

Суммарная длина участков соединительных труб менее 3-х метров \_\_\_\_\_  
(если есть отступления, указать помещения)

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора \_\_\_\_\_  
(да/нет)

Наличие изменений проекта нет  
(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Вентиляционные каналы в помещениях лицевого кабинета  
(вентиляционные, дымовые) (перечислить помещения) (наименование объекта)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации \_\_\_\_\_

(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

каналы в помещениях \_\_\_\_\_  
(вентиляционные, дымовые) (наименование объекта)  
перечислить помещения

**НЕ СООТВЕТСТВУЮТ** нормативным требованиям по причине: \_\_\_\_\_

Газовые приборы \_\_\_\_\_  
(не могут быть подключены, должны быть отключены)

Срок действия акта: для дымоходов \_\_\_\_\_  
для вентиляционных каналов 1 год (июль 2024 г.)  
(период, в течение которого акт действителен)

Представитель заказчика: \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.) Трегунин С.А.

Представители организации ВДПО: \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.) Требенин С.А. уд. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
(дата сдачи экзамена по ПБ)

\_\_\_\_\_ уд. № 1 от 30 05 20 22 г.  
(дата сдачи экзамена по ПБ)

М.П. Ответственный за газовое хозяйство: \_\_\_\_\_  
подпись (Ф.И.О.)

М.П. Акт зарегистрирован. \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О.) Дата 10.08.2023

Инструктаж по Правилам пользования газовыми приборами и противопожарный инструктаж проведен:  
Подпись инструктирующего: Требенин С.А.

Подпись инструктируемого: \_\_\_\_\_